



Légende :

- Modules photovoltaïques - 72 cellules
- Unité foncière
- Zones à enjeux
- Pourtour Zones à enjeux
- Clôture
- Piste Lourde à créer
- Piste Lourde existante
- Piste Légère à créer
- Piste Légère existante
- OLD - 50 m à partir de la clôture
- Aire de Retournement
- Poste de transformation
- Portail - Largeur 4 m
Muni de dispositif d'ouverture compatible SDIS
- Citerne - Volume 120 m³
- Table Photovoltaïque 2V26 10°
Ecart intertable : 2 m - Point bas : 0.8 m
Table Photovoltaïque 2V13 10°
- Poste de livraison



Acteam Energy
1 Rue du Mont Perdu
31240 L'Union
Tel : +33 6 21 78 38 34
fabien@acteam-energy.fr

PHASE
PRE

TYPE DE PROJET
Centrale au sol

N°
2

Projet 11 - Tournaissan
Equinox

INDICE
D

PLAN DE MASSE
Fond : Relevés topographiques

SOURCE

ECHELLE
1/5500

Inclinaison : 10°
Table : 2V26 et 2V13
Puissance : 40326.78 kWc
Modules 72 cellules - 390 Wc

INDICE	DATE	MODIFICATIONS	Designé par	Vérifié par	Approuvé par
A	07/01/2019	Création	H.P.	C.S.	F.C.
B	21/01/2019	Création	H.P.	C.S.	F.C.
C	24/01/2019	Seule mise à jour 2019/2019	H.P.	C.S.	F.C.
D	11/02/2019	Ajust Parcelle 190 - Relais Equinox	C.S.	F.C.	

Ce document, propriété de Acteam Energy, est remis à titre
confidentiel et ne peut être utilisé, donné, communiqué ou reproduit
sans autorisation écrite.